

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats 08540

SKÄRGÅRDSSTADSSKOLAN

TRE GRUVORS VÄG 1
18486 ÅKERSBERGA

ARMADA FASTIGHETS AB
BOX 505
184 25 ÅKERSBERGA

ANKOM

2008-04-24

Armada fastighets AB

Rapportadresser:

ÖSTERÅKERS KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 18486 ÅKERSBERGA
ARMADA FASTIGHETS AB BOX 505 184 25 ÅKERSBERGA

Inkom: 2008-04-08 Etsningsnr: 080408-1 Beräknat: 2008-04-16

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ÖVERSÄTTRA 1:417

Lägenhetsnr:

Blåbetong ingår: NEJ

Bostadstyp: SKOLA/DAGHEM

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Byggnadsår: 2002

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Ombyggnadsår:

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
843060	EJ ANGIVEN	0	60 +/- 10	2008-01-21	2008-04-04	3

Anmärkningar:

Årsmedelvärde anges ej, otillräckligt antal filmer utan anmärkning.

Anm.3, mätning inte utförd i bostadsrum (filmen ej med i årsmedelvärdesberäkning).

Årsmedelvärde

Radongashalt

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2008-04-22 16:32:19

Mätprotokollet ifyllt av:

S-Å BJÖRKLUND



Gustaf Lindqvist

Bostadsinnehavare

Analysansvarig MRM Konsult AB

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats 08540

SKÄRGÅRDSSTADS FÖRSKOLA

ARMADA FASTIGHETS AB

BOX 505

184 25 ÅKERSBERGA

ANKOM

2008-04-24

Armada Fastighets AB

ÖVERSÄTTRAVÄGEN 2

18470 ÅKERSBERGA

Rapportadresser:

ÖSTERÅKERS KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 18486 ÅKERSBERGA
ARMADA FASTIGHETS AB BOX 505 184 25 ÅKERSBERGA

Inkom: 2008-04-08

Etsningsnr: 080408-1

Beräknat: 2008-04-16

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ÖVERSÄTTRA 1:411

Lägenhetsnr:

Blåbetong ingår: NEJ

Bostadstyp: SKOLA/DAGHEM

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Typ av grund: KRYPGRUND

Byggnadsår: 2004

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Ombyggnadsår:

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
843054	EJ ANGIVEN	1	<30 +/- 10	2008-01-21	2008-04-04	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde anges ej, otillräckligt antal filmer utan anmärkning.

Årsmedelvärde

Radongashalt

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)


Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2008-04-22 16:32:19

Mätprotokollet ifyllt av:

S-Å BJÖRKLUND



Gustaf Lindqvist

Analysansvarig MRM Konsult AB

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.