

PROVSVAR



Folkhälsomyndigheten



Uppdragsgivare

Svealands Fastighetsteknik AB

Box 613
184 27 Åkersberga

VATTEN- OCH MILJÖPROV

SmiLabnr: 15-33815


Provtyp Duschvatten ospolat
Provplats Solskiftets äldreboende
Prov märkt Gula huset rum 4:503
Provtagare Jan Edholm
Prov taget 2015-03-23 07:50
Prov ankom 2015-03-23 10:45 20°C

* Akkrediterad analys (Akkrediteringens omfattning finns på www.folkhalsomyndigheten.se)

<i>Analys</i>	<i>Resultat</i>	<i>Enhet</i>	<i>Metodreferens</i>
* Legionella species	<3	cfu/L	SS-EN ISO 11731-2:2008

Kommentar

Legionella ej påvisad.


Analysansvarig

Sabina Andersson, Mikrobiolog, tel 010-205 24 53

Utsvarsdatum: 2015-04-07