




Kontrollronder

För att komma vidare till

menyerna under kontrollronder klicka på  Fortsätt



1. Kommande kontroller

Här under kan du se alla kontrollera du lagt in under SBA:n. Om du dubbelklickar på en kontroll kan du fylla i all information som gäller kontrollen.

Datum	Kontrolltyp	Kategori	Ansvarig	Utförs av
2005-04-25	Övriga kontroller			
2005-05-02	Eldutrustning, timer och lysrör			
2005-05-07	Eldutrustning, timer och lysrör			
2005-06-01	Palstär			
2005-06-07	Eldutrustning, timer och lysrör			
2005-07-01	Palstär			
2005-07-07	Eldutrustning, timer och lysrör			
2005-08-01	Palstär			
2005-08-02	Eldutrustning, timer och lysrör			
2005-08-07	Eldutrustning, timer och lysrör			
2005-09-01	Palstär			
2005-09-07	Eldutrustning, timer och lysrör			
2005-10-01	Palstär			
2005-10-07	Eldutrustning, timer och lysrör			
2005-11-01	Palstär			
2005-11-02	Eldutrustning, timer och lysrör			

Om du klickar på kontrolltyper får du upp all information om kontrollen.



Kontrollronder

1. Kommande kontroller

Välj sedan vem som skall utföra kontrollen genom att klicka på hämtas och fylla i uppgifterna. Finns den ansvarige inte på listan med klicka på Ny och skapa en ny.

Du kan även klicka på Redigera och redigera en befintlig. När du är klar klicka på OK

Fyll i datum samt område kontrollen skall utföras på. Du kan även fylla i övrig information samt vilken kategori kontrollen tillhör. När du är klar klicka på OK

Du kan även ta bort kontroller genom att markera kontrollen och klicka på Ta bort. Vill du se hela listan klicka på Granska lista eller för att skriva ut listan klicka på Skriv ut lista. För att påbörja en kontroll klicka på Påbörja kontroll. Detta finns bunden till kontrollen.



Kontrollronder

2. Pågående kontroller

Om du klickar på **Visa kontrollen** får du upp information om kontrollen. Du kan även ta bort kontroller genom att markera kontrollen och klicka på **Ta bort**. Vill du se alla påbörjade kontroller klicka på **Granska kontrollista** eller klicka på **Skriv ut kontrollista**

Datum	Kontrolltyp	Kategori	Ansvarig	Utförs av
2005-04-07		Ekutrustning, timer och lysrör		
2005-04-25				
2006-01-01		Påbörjad		

för att skriva ut listan. Du kan även skriva ut en service order genom att klicka på **Skriv ut servicelistor**. Klickar du på **Dokumentera kontroll** här kan du fylla i brister du hittat under kontrollen. Markera vilken ritning bristen gäller, klicka på **Lägg till anmärkning** och fyll i uppgifterna. Ifall du inte hittat några brister under kontrollen markera ritningen det gäller och klicka på **Utan anmärkning**. När du är färdig med kontrollerna klicka på **Slutföra** och ja i rutan som kommer upp.

POS nr	Eget nr	Namn	Brist	Åtgärdat	Placering
--------	---------	------	-------	----------	-----------

Datum: 2007-06-13
Hästa:
POS nr: 1
Eget nr:
Fabrikat:
Bet./Årtid:
Information:
Brist:
Anmärkning:
Åtgärd:
Ja
Nej, åtgärdas senast: 2007-07-13
Rapporterad av:
Utförs av:
Anm:
Skriv ut arbetsorder
E-mail arbetsorder
Avbryt
Spara



Kontrollronder

3. Slutförda kontroller

Om du klickar på  Visa kontrollen får du upp information om kontrollen. Du kan även ta bort kontroller genom att markera kontrollen och klicka på  Ta bort Vill du se alla slutförda kontroller klicka på  Granska kontrollista eller klicka på  Skriv ut kontrollista för att skriva ut listan. Du kan även skriva ut en service order genom att klicka på  Skriv ut servicelistor Klickar du på  Visa detaljer kan du se brister som hittats under kontrollen.

Kontroller - Demo objekt Svensk SKURUP

Område/zon *

Kommande kontroller Pågående kontroller **Utförda kontroller** Kvarstående anmärkningar Sök utrustning Brandfarliga klasser

Visa kontrollen Filter Årtal: 2007

Datum	Kontrolltyp	Kategori	Ansvarig	Utförd av
2007-05-22		Utrymningsplan		

 Ta bort
  Granska kontrollista
  Skriv ut kontrollista
  Skriv ut servicelistor
  Visa detaljer

 Stäng



Kontrollronder



4. Kvarstående anmärkningar

Genom att dubbelklicka på en brist får du upp alla information som är inlagd på just denna brist. Vill du se alla kvarstående anmärkningar klicka på  Granska kvarstående anmärkningar och för att skriva ut alla klicka på  Skriv ut kvarstående anmärkningar Du kan

även se en sammanställning på alla anmärkningar genom att klicka på  Granska sammanställning eller klicka på  Skriv ut sammanställning för att skriva ut sammanställningen av anmärkningarna. För att ta bort en brist markera bristen och klicka på  Ta bort du markerar en brist och klickar på  Visa position får du se bristens placering. Genom att klicka på  Exportera till fil kan du spara bristlistan som en textfil.

För att avrapportera en brist som blivit åtgärdad, markera bristen och klicka på  Avrapportera anmärkning Nu får du upp all information om den aktuella bristen, för att avrapportera klicka i Ja på åtgärdad, klicka på  Spara



Kontrollronder



5. Sök utrustning

Under sök utrustning kan du se symbolerna som lagt in i objektet. Under ritningar i rullistan kan du se de olika symbolerna som lagts in under respektive ritning.

POS nr	Eget nr	Benämning	Fabrikat	Beteckning	Placering
346		Utrymningsmarkering	Skyttar	12-3456	
347		Förbudsplåta	AF	Fb1100	
352	10005	Inomhusbrandpost	SLACK AB	C25	
353		Inomhusbrandpost	Delfo	C25	
354		Brandsläckare	Presto	S9	
356		Förbudsplåta	AF	Fb1100	
357	02-b1	Brandarmstknapp			
358		Rökluksa/brandvent			
359		Rökluksa/brandvent			
360		Rökluksa/brandvent			
361		Rökluksa/brandvent			
362		Rökluksa/brandvent			
363		Rökluksa/brandvent			
364		Rökluksa/brandvent			

Antal poster: 313

Du kan även söka på symbolerna, du kan söka på POS nr, Eget nr, Benämning, Fabrikat, Beteckning eller Placering i respektive ruta. Du kan ta bort en symbol genom att markera symbolen och klicka på För att se symbolens placering, markera symbolen och klicka på eller dubbelklicka på symbolen. För att komma tillbaka till kontrollronder klicka på placeringslistan. För att se hela listan klicka på eller klicka på för att skriva ut listan med all utrustning. Vill du spara listan som en text fil klicka på



Kontrollronder



6. Brandfarliga klasser

Under sök utrustning kan du se alla brandfarliga varor som lagt in i objektet. Under ritningar i rullistan kan du se de som lagts in under respektive ritning.


POS nr	Eget nr	Benämning	Fabrikat	Beteckning	Placering	Brandklass	Mängd
379		Brandfarligt	Gasol	G25		2a	25
380		Brandfarligt	Gasol	G25		2a	15
447		Gasfleska(or)	GasolAB	G25		Klass 2a	0

För att se symbolens placering, markera symbolen och klicka på  Visa position eller dubbelklicka på symbolen. För att komma tillbaka till kontrollronder klicka på  Stäng placeringslistan. För att se hela listan klicka på  Granska lista eller klicka på  Skriv ut lista för att skriva ut listan med all utrustning.




Skriva ut

För att skriva ut en ritningen går du till arkiv, väljer skriv ut och aktivt fönster. Observera att om du har zoomat in ritningen kommer du endast skriva ut den zoomade delen, det som syns på skärmen är det som skrivs ut.




När du valt skriv ut kan du välja om du skall skriva ut med pos-nummer eller eget nummer under symbolerna. Vill du inte ha någon numrering klickar du bort den gröna bocken framför nummer och sedan tryck fortsätt. Detta gäller oavsett vilken sorts ritning du skall skriva ut.





Om du valt att skriva ut ritningen med pos-nummer kan du behöva en pos-nummer beskrivning. Genom att

trycka på inventeringsknappen får du upp en lista som visar en beskrivning till varje positionsnummer. Genom att dubbelklicka på det pos-numret du är intresserad av får du upp all fakta som är inlagd under denna symbol.



Placeringslista - *_00_Be4 AB SKURUP

POS-nr	Eget-nr	Namn	Beteckning
436		Utrymningsmarkerir	
437		Utrymningsmarkerir	
438		Utrymningsmarkerir	
535	A60	Branddörr självstär	
632		Utrymningsmarkerir	
644		Brandsläckare	
757		Utrymningsmarkerir	
758		Brandsläckare	Ak3
763		Släcksystem	
963		Utrymningsmarkerir	
964		Utrymningsmarkerir	
965		Utrymningsmarkerir	
966		Utrymningsmarkerir	
967		Utrymningsmarkerir	
968		Utrymningsmarkerir	
970		Utrymningsmarkerir	
971		Utrymningsmarkerir	

Definiera - *_00_Be4 AB SKURUP

Byggnad H01 POS: 758 Brandsläckare

Detaljer Anmärkningar

Uppgifter om fabrikat

Fabrikat Brand

Benämning Koldioxidsläckare

Beteckning Ak3

Storlek 3kg

Brandfarlig klass

Uppgifter om placeringen

Eget nr Installerad 2000-02-25

Placerad

Art kontrollera Provtryckning

Nästa kontroll 2003-01-01


Förvar Brandfarl. Mängd Brandfarl. 0

Information om fabrikat

Koldioxidsläckaren är klassad som tryckfästa och skal provtryckas vart 10 de år.

Information om placering

Redigera Skriv ut Granska Stäng



Utrymningsplan

☒ Med rubriken "UTRYMNINGSPLAN"

Här är du (storlek)

☒ 1,5 ggr större än övriga symboler

☐ 1,0 centimeter

☐ Brandcellsgränser

Skrivarens utskriftsytta

28,7cm

20cm

Orientering

☐ Stående

☒ Liggande

Utrymningsinfo.

☒ Svensk text

☐ Engelsk text

☐ Röd rubrik

☒ Skala

☐ Logotyp

Avbryt Fortsätt

För att skriva ut samtliga utrymningsplaner väljer du arkiv, skriv ut och utrymningsplan. När du valt skriv ut väljer du hur utrymningsplanerna skall skrivas ut.