

VIKTIG INFORMATION OM BRANDSKYDDET I PUBLIKA LOKALER


*Diskotek, nattklubbar, dansställen, privata
klubbar, restauranger, festlokaler m.fl.*



Vi måste alla hjälpa till att öka säkerheten och tryggheten i vår kommun

Varje dag samlas många av kommunens invånare och besökare i sk publika lokaler. Det kan vara i varuhus, på bio, i kyrkan, på restaurang och diskotek, festlokaler m fl.

Den enskilde som besöker en publik lokal har ett ansvar, tex att ha kunskap om hur en nödutgångsskylt ser ut, var utrymningsvägarna finns och själv någon gång kontrollera säkerheten.



*Håll uppsikt
på den gröna
skylten*

Brandskyddet kontrolleras regelbundet

Brandskyddet i en publik lokal kontrolleras av räddningstjänsten. Det kallas för att man gör brandsyn i lokalerna. På varje räddningstjänst finns speciellt utbildad personal som arbetar med förebyggande brandskydd.

En lokal som får ta in max 150 personer kontrolleras minst vart fjärde år. Lokal med tillstånd 151-300 personer kontrolleras minst vartannat år och lokal för över 301 personer kontrolleras varje år.

Räddningstjänsten kan också göra särskilda kontroller för att se att brandskyddsreglerna följs. En sådan kontroll kan vara påkallad av en anmälan, polisen kan begära hjälp och det kan också ske utan någon särskild anledning.

Det är ägaren till lokalen och arrangören av en tillställning som har ansvaret att gällande regler följs. Läs mer om detta på sidan 3 och 4 i denna folder.

Så här bedöms antalet personer som får vara i en lokal

Det antal personer (besökare och personal), som får vistas i en lokal bestäms till största delen av antalet vägar ut ur lokalen och bredden på utrymningsvägarna. Det är alltså inte enbart lokalens storlek, som avgör hur många som får vistas där.

Detta beslut finns sedan med i polistillståndet.

Det ska finnas en utrymningsplan för lokalen. Yrkesinspektionen kräver för vissa lokaler att denna plan anslås på synlig plats. Det är givetvis ett önskemål att alla publika lokaler sätter upp sin utrymningsplan.

Andra önskemål vid en danstillställning kan vara att undvika använda rökmaskin för att framkalla olika effekter. Det är också bra om discjockeyn eller ledaren i det band som spelar någon eller några gånger under kvällen berättar var lokalens utrymningsvägar finns och påminner om den gröna skylten.

Viktigt med tydlig alarmering

Om någonting händer och det behövs akut hjälp, sker alarmering via nödnumret 112. Även om det finns automatiskt brandlarm i lokalen ska man alltid ringa 112. Det är mycket viktigt att till larmoperatören lämna så mycket information som möjligt. Detta har betydelse för hur många brandstationer och ambulanser som ska larmas. Det är också viktigt att den uttryckande personalen på väg till en olycksplats får så mycket information som möjligt om vad som har hänt.



Kommunens ansvar

§ Enligt § 7 i räddningstjänstlagen ska varje kommun svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Kommunen skall också främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet i kommunen.

De åtgärder som kommunens räddningstjänst normalt vidtar för att öka säkerheten och tryggheten för kommunens invånare och besökare är att utföra brandsyn av publika lokaler, erbjuda utbildning av personal, allmänt ge råd och på olika sätt informera förebyggande om brandskydd. Tex så som sker nu genom denna folder.

Ägarens ansvar

§ I § 41 i räddningstjänstlagen står att ägare eller innehavare av byggnader eller annan anläggning skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse samt i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa till följd av brand.

En åtgärd som ägare till ett diskotek, varuhus eller annan publik lokal kan genomföra är utbildning av personalen i grundläggande brandkunskap och hur man ska agera vid brand. Räddningstjänsten i varje kommun kan erbjuda sådan utbildning.

En annan åtgärd kan vara att förse byggnaden med automatiskt brandlarm eller ett enklare larm, tex vanliga brandvarnare som kan monteras på olika viktiga punkter.


Den enskildes ansvar

Regeringen har tillsatt en utredning om Räddningsverkets framtida verksamhet. Utredningen klargör tydligt att den enskildes ansvar måste öka för att både förebygga olycka samt kunna ingripa och agera på rätt sätt om en olycka inträffar. De enskilda ska få denna kunskap genom information och utbildning.

Målet är att varje person ska erbjudas möjlighet till utbildning i bl.a brandskydd och första hjälpen. Information kan lämnas i t.ex radio och TV, genom skolan och arbetsplatsen samt i anslutning till publika evenemang.

REGLER FÖR LOKAL FÖR UPP TILL 150 PERSONER

- ☐ Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende vägar ut ur lokalen.
- ☐ Bredden på varje utrymningsväg bör vara minst 1,2 meter. Från små lokaler kan bredden 0,9 m accepteras.
- ☐ I en utrymningsväg får **inget** materiel finnas. Bord, stolar, sopor får **aldrig** någonsin lagras i en utrymningsväg. Det får **aldrig** finnas någonting som står framför en utrymningsväg.
- ☐ Dörrar i utrymningsvägar ska vara lätta att öppna med dörrhandtag eller panikregel. Dörren ska alltid gå utåt och kunna öppnas utan nyckel.
- ☐ Utrymningsvägarna ska vara markerade med belysta skyltar. Om utrymningsvägen inte kan ses från hela lokalen skall den kompletteras med vägledande skyltar som visar i vilken riktning man skall gå för att hitta utgången.
- ☐ I lokalen ska finnas skylt som visar hur många personer inkl personal som samtidigt får vistas i lokalen.
- ☐ Brandsläckare ska finnas i lokalen. De skall vara lättåtkomliga och vara utmärkta med synliga skyltar.
- ☐ Ansvarig person ska informera lokalens personal om vad som ska göras vid en brand och fördela olika uppgifter.
- ☐ All personal och arrangörer ska vara informerade om gällande brandskyddregler för den aktuella lokalen.
- ☐ Offentlig tillställning kräver alltid polistillstånd.



REGLER FÖR LOKAL FÖR MER ÄN 150 PERSONER

- ☐ Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende vägar ut ur lokalen. Om lokalen är godkänd för 600-1000 personer ska det finnas tre utgångar och om lokalen får ta in mer än 1000 personer ska det finnas fyra utgångar.
- ☐ Bredden på varje utrymningsväg ska vara minst 1,2 meter.
- ☐ I en utrymningsväg får **inget** materiel finnas. Bord, stolar, sopor får **aldrig** någonsin lagras i utrymningsväg. Det får **aldrig** finnas någonting som står framför en utrymningsväg.
- ☐ Dörrar i utrymningsvägar ska vara lätta att öppna med dörrhandtag eller panikregel. Dörren ska alltid gå utåt och kunna öppnas utan nyckel.
- ☐ Utrymningsvägarna ska vara markerade med belysta skyltar. Om utrymningsvägen inte kan ses från hela lokalen ska den kompletteras med vägledande skyltar som visar i vilken riktning man ska gå för att hitta utgången.
- ☐ Utrymningsvägarna ska ha både allmän belysning och nödbelysning.
- ☐ Lokalen ska vara försedd med nödbelysning som skall fungera även vid ett strömavbrott. Utrymningsskyltar och trappsteg i utrymningsvägar ska vara belysta och säkerställas med nödbelysning. Nödbelysningen ska fungera i minst 60 minuter.
- ☐ Lokalen ska ha ett utrymningslarm som aktiveras automatiskt eller från bemannad plats vid upptäckt av brand. Det bör finnas ett inspelat utrymningsmeddelande.
- ☐ I lokalen ska finnas skylt som visar hur många personer inkl personal som samtidigt får vistas i lokalen.
- ☐ Brandsläckare ska finnas i lokalen. De ska vara lättåtkomliga och vara utmärkta med synliga skyltar.
- ☐ Ansvarig person ska informera lokalens personal om vad som ska göras vid en brand och fördela olika uppgifter.
- ☐ All personal och arrangörer ska vara informerade om gällande brandskyddregler för den aktuella lokalen.
- ☐ Offentlig tillställning kräver alltid polistillstånd.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Södra Roslagens Brandförsvarsförbund
Box 2109, 183 02 Täby
Besöksadress: Nytorpsvägen 3, Täby
Tel: 08-792 99 00 Fax: 08-792 99 99